



LAYOUT P.VTO. TÉRREO

ESC.:1/100

LEGENDA	
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04
	BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL, SEM SETA INDICATIVA DE DIREÇÃO, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04
	BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL, COM SETA INDICATIVA DE DIREÇÃO, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04
	CENTRAL DE ALARME, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 02/04
	CONTATO ACIONADOR E SENSORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME, CONFORME DET. EM PRANCHA 02/04
	DETECTOR DE INCÊNDIO TIPO TERMOELETROQUÍMICO
	PRANCHA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO, EM FIBRA GALVANIZADA COM DIÂMETRO DE 3/4"
	PUNTO DE DESIDA DOS CONDUTORES DO PARA-RAIOS, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
	HASTES DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PARA-RAIOS, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
	CAPTOR TIPO FRANQUINHA, COM 3 METROS DE ALTURA, CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
	ANT. ATEL. DE TERRA, EM CABO DE COBRE # 50 mm ² , CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
	ANC. ATEL. DE COBERTURA, EM CABO DE ALUMÍNIO # 70 mm ² , CONFORME DETALHES EM PRANCHA 04/04
	TERMINAIS AEROS CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04
	PVC. PROTEÇÃO ÀS PESSOAS, EM PVC 3m x 2", CONFORME DETALHE EM PRANCHA 04/04

		SINERGIA Engenharia Elétrica		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
Projeto: PREVENTIVO - EDIFICAÇÃO PÚBLICA		Al: Aristiliano Ramos, 108 - Sala 11 - Rio de Sul - SC Cel: 475642-4110 / 475405-0831 e-mail: neucio.momm@sinergia.com.br		Eng. Eletricista Neucio Momm CREA-SC/7895-6	
REFERÊNCIA: Planta baixa do térreo com implantação dos Sistemas Elétricos Preventivos		CLIENTE: / PROPRIETÁRIO		PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGÃO DO TROMBUDO CNPJ: 95.952.230/0001-67	
DISSENHO: Neucio Momm		DATA: NOV / 2011		ENDEREÇO: Fresta da Independência 25 - Centro - Brago do Trombudo	
CONSULTA PRÉVIA N°:		ESCALA: Indicadas		USO DO CORPO DE BOMBEIROS?	
POTÊNCIA: 1.563,74 m2		FOLHA: 01/04			