





LEGENDA	
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 02/04
	BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL, SEM SETA INDICATIVA DE DIREÇÃO, CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 02/04
	BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL, COM SETA INDICATIVA DE DIREÇÃO, CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 02/04
	CENTRAL DE ALARME, CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 02/04
	CONTATO ACIONADOR E SENSORIZADOR DO SISTEMA DE ALARME, CONFORME DET. EM PRANCHAS 02/04
	DETECTOR DE INCÊNDIO TIPO TERMOELETROQUÍMICO
	PRIMÁRIA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO EM FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 3/4"
	PUNTO DE DESCIDA DOS CONDUTORES DO PARA-RAIOS, CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 04/04
	HASTES DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PARA-RAIOS, CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 04/04
	CAPTOR TIPO FRANKLIN, COM 3 METROS DE ALTURA, CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 04/04
	ANEL DE TERRA, EM CABO DE COBRE # 50 mm ² , CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 04/04
	ANEL DE COBERTURA, EM CABO DE ALUMÍNIO # 70 mm ² , CONFORME DETALHES EM PRANCHAS 04/04
	TERMINAIS AÉREOS CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 04/04
	PROTEÇÃO ÀS DESCIDAS, EM PVC 3m x 2", CONFORME DETALHE EM PRANCHAS 04/04

VISTA 04

ESC.: 1/75



DETALHE DO CAPTOR TIPO FRANKLIN

sem Escala

DETALHE DA DESCIDA E ATERRAMENTO

sem Escala

DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO

sem Escala

DETALHE DA CAIXA DE MEDIÇÃO E INSPEÇÃO A NÍVEL DE SOLO






sem Escala


DETALHE DA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE EM ALVENARIA DO CONCRETO

sem Escala

DETALHE DA FIXAÇÃO DOS CABOS EM COBERTURAS METÁLICAS

sem Escala



 SINERGIA Engenharia Elétrica Al. Aristiliano Ramos, 106 - Sala 11 - Rio do Sul - SC Cel. 47-5642-4110 / 47-5405-0851 e-mail: neucio.momm@sinergia.com.br		RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Eletricista Neucio Momm CREA-SC/78993-6	
PROJETO: PREVENTIVO - EDIFICAÇÃO PÚBLICA		CLIENTE: / PROPRIETÁRIO	
REFERÊNCIA: Fornecida com implantação do Sistema de Para-Raios Detalhes de instalação do Para-Raios		PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE BRAGÃO DO TROMBUDO CNPJ: 95.952.230/0001-67	
DISSENHO: Neucio Momm		ENDEREÇO: Frua de Independência 25 - Centro - Brago do Trombudo	
CONSULTA PRÉVIA N.º		USO DO CORPO DE BOMBEIROS?	
POTÊNCIA: 1.563,74 m2		FOLHA: 04/04	